

# Leistungserklärung

Nr. BS-KITTII-20-0503



**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

Missel Brandschutz-Kitt BS-KITT II

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation des Bauproduktes**

Artikel Nr. 301-9112

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation**

Aufschäumender Brandschutz-Kitt für die Ringspaltverfüllung von Rohr- und Kabeldurchführungen entsprechend ETA-20/0503

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers**

Missel®, Brandschutz-Kitt BS-KITT II

Kolektor Insulation GmbH  
Max-Planck-Straße 23  
D-70736 Fellbach

[insulation@kolektor.com](mailto:insulation@kolektor.com)

**5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß BauPVo Anhang V**

System 1

**6. Notifizierte Stelle**

MPA 0761

## 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	DIN EN 13501-1
Dauerhaftigkeit	Z <sub>2</sub>	EAD 350005-00-1104
Gehalt an gefährliche Stoffe	Keine gefährlichen Stoffe	EAD 350005-00-1104
Schaumfaktor	35 bis 55	siehe Anhang 1 der ETA
Dichte	1200 kg/m <sup>3</sup> bis 1385 kg/m <sup>3</sup>	siehe Anhang 1 der ETA
Gehalt an nicht flüchtigen Anteile	65 % +/- 5%	siehe Anhang 1 der ETA
Massverlust bei Erhitzen	61 % +/- 5 %	siehe Anhang 1 der ETA

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

<i>Fellbach, 07.09.2020</i>	 i.A. Michael Korfant Produktmanagement
-----------------------------	---